



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

## EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr. 1A-EU-08/19-05

Zgodnie z dyrektywą EU 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčková 432  
280 94 Kolín IV  
Republika Czeska  
IČ (Regon): 61672971  
DIČ (NIP): CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Wyrób/typ: **Listwa zaciskowa S-KSK 1, S-KSK 2**

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Republika Czeska**

Przedmiot deklaracji: **S-KSK 1** - listwa zaciskowa nadaje się dla puszek KSK 80 oraz KSK 100. Umożliwia łatwy montaż na dnie puszek. Przeznaczona jest dla napięcia maks. 500 V. Listwa zaciskowa złożona jest z pięciu oddzielonych zacisków. Jeden zacisk przeznaczony jest: dla 4 przewodów o średnicy 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> lub dla 3 przewodów o średnicy 4 mm<sup>2</sup>.

**S-KSK 2** - listwa zaciskowa nadaje się dla puszek KSK 125 oraz KSK 175. Umożliwia łatwy montaż na wewnętrznych słupkach puszek albo na ich dnie - montaż wykonywany jest przy pomocy wkrętów, stanowiących część opakowania. Przeznaczona jest dla napięcia maks. 500 V. Listwa zaciskowa złożona jest z pięciu oddzielonych zacisków. Jeden zacisk przeznaczony jest: dla 4 przewodów o średnicy 2,5-4 mm<sup>2</sup> lub dla 3 przewodów o średnicy 6 mm<sup>2</sup>.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne techniczne specyfikacje
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 w obowiązującym brzmieniu  Rozporządzenie nr 118/2016 w obowiązującym brzmieniu	ČSN EN 60998-1 ed. 2:05 łącznie ze zmianami (EN 60998-1 ed. 2:04 łącznie ze zmianami) ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:08, čl.7,8 łącznie ze zmianami (EN 60998-2-1 ed. 2:08 łącznie ze zmianami)	Protokół z badań nr 701672-01/01 z dnia 4.1.2018  Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska	
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 w obowiązującym brzmieniu  Rozporządzenie nr 118/2016 w obowiązującym brzmieniu	ČSN EN 60998-1 ed. 2:05 łącznie ze zmianami (EN 60998-1 ed. 2:04 łącznie ze zmianami) ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:05 łącznie ze zmianami (EN 60998-2-1 ed. 2:04 łącznie ze zmianami)	Protokół z badań nr 601877-01/01 z dnia 18.5.2016  Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska	
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU z późniejszymi zmianami	Rozporządzenie nr 481/2012 Sb.	ZP 344/02 - Metodyka dla określenia pierwiastków Pb, Cd, Cr, Hg, Br	Protokół z badań nr 601229-01/01 z dnia 4.4.2016  Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171	



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

			02 Praha 71, Republika Česka	
Rozporządzenie 1907/2006 - REACH				Karty bezpieczeństwa zastosowanych materiałów

Na podstawie spełnienia warunków wg powyższych przepisów, na wyrobie umieszczono symbol CE.

Moduły oceny zgodności: **Moduł A: Wewnętrzna kontrola produkcji**

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog wyrobów dostępny bezpłatnie na stronie <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka Kopus Kolin a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 oraz ISO 14001:2015 zgodnie z Krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa”

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín,

Data wydania: 31.5.2019

Ing. Jana Dejmková

Przedstawiciel kierownictwa QMS, EMS i BOZP

**KOPOS KOLÍN a.s.**  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI