

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 1B-EU-13/24-03

Zgodnie z Dyrektywą UE 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

We, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Republika Czeska
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że

Wyrób/typ: **Puszki podłogowe KOPOBOX (zobacz Załącznik)**

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska**

Przedmiot deklaracji: Puszki podłogowe są zaprojektowane do montażu w wylewce o maksymalnej temperaturze wiązania betonu +60°C.
Odporność na temperaturę: od -5°C do +60°C.
Stopień ochrony skrzynki to: IP 30.
KOPOBOX spełnia wymagania testu rozżarzoną pętlą o temperaturze: 850°C zgodnie z ČSN EN 60670-1 kl.18 i ČSN EN 60670-1 ed.2 kl.18.
Test palnika igłowego przeprowadzono zgodnie z ČSN EN 60695-11-5 z wynikiem zadowalającym.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami:

Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne specyfikacje techniczne
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-23:09 z późniejszymi zmianami (EN 60670-23:08 z późniejszymi zmianami) ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 z późniejszymi zmianami ČSN 33 2312 ed.2:14 čl.4.5 z późniejszymi zmianami	Raport z badań nr 221569-01/01 z dnia 26.08.2022 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-23:09 z późniejszymi zmianami (EN 60670-23:08 z późniejszymi zmianami) ČSN 33 2312 ed.2:14 čl.4.5 z późniejszymi zmianami	Raport z badań nr 910899-01/01 z dnia 31.5.2019 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	

		ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 z późniejszymi zmianami	Wewnętrzny protokół nr 036/2024 z dnia 04.03.2024	KM 45
Rozporządzenie 1907/2006 - REACH				Formularze danych bezpieczeństwa dla stosowanych materiałów

Z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach na produkcie zostało umieszczone oznakowanie CE

Moduły oceny zgodności: Moduł A: Wewnętrzna kontrola produkcji


Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog wyrobów dostępny bezpłatnie na stronie <https://www.kopos.pl/pl/katalogi>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka Kopos Kolin a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018 zgodnie z Krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa”

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska
Data wydania: 05.03.2024



Ing. Jana Dejmková
Dyrektor ds. Jakości i Ekologii

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Załącznik Nr 1 do Deklaracji Zgodności EU Nr 1B-EU-13/24-03**Puszki podłogowe KOPOBOX i akcesoria****Rama puszki podłogowej:**KOPOBOX 57
KOPOBOX 80**Puszka podłogowa:**KUP 57
KUP 80
KUP 80/12**Puszka podłogowa na przyrządy:**

KPP 80

Boczna puszka podłogowa na przyrządy:

KPP 80/142

Uniwersalna puszka metalowa:

KUK 80

Podkładka na przyrządy:

PP 80/0	PP 80/142-0	PP 80/K-1
PP 80/3	PP 80/142-1	PP 80/K-2
PP 80/45	PP 80/142-2	PP 80/K-3
	PP 80/142-3	PP 80/K-4
	PP 80/142-45	

PP 80/45/6_LB

Zaślepka:



ZPP

Zaślepka do modułu 45

KM 45

Przegroda:PKUP
PKUP 142**Zestaw niwelacyjny:**

SN

Przegroda:PKUP
PMPP 80/45/6
PMPP 80/45/12
KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111.. www.kopos.cz

