KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín IV
www.kopos.cz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Nr 3B-EU-30/26-07

Zgodnie z Dyrektywą 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Wyrób: **Dzielona rura osłonowa "KOPOHALF PVC" wraz z akcesoriami**
Rura: 06058P/2, 06083P/2, 06110P/2, 06120P/2, 06160P/2

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

Przedmiot deklaracji: System dzielonych rur osłonowych stosowany jest głównie do ochrony podziemnego przebiegu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Innym możliwym zastosowaniem jest ochrona juz zainstalowanych kabli podziemnych. Osłony składają się z dwóch identycznych części. Podczas montażu kable umieszcza się w dowolnej części, a następnie górną część mocuje się zatrzaskowo do dolnej.

Materiał:	PVC
Odporność na temperaturę podczas montażu:	-25°C to +60°C
Odporność na temperature podczas użytkowania:	-5°C to +60°C
Odpornośc na rozprzestrzenianie płomienia:	niepalna
Odpornośc mechaniczna:	750 N/20cm
Odpornośc udarowa:	normalna (typ N)
Klasyfikacja szczelności:	IP30

Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami i regulacjami:

Przepisy Unii Europejskiej	**Przepisy Republiki Czeskiej**	**Normy**	**Certyfikaty i raporty z badań**	**Inne techniczne specyfikacje**
		EN 15804+A2:2022 **ISO 14025:2006**	Deklaracja Środowiskowa Produktu nr: **EPD-Sk10--05-26** z dnia 26.**06.2026.** **Weryfikacja EPD:** Niezalezna weryfikacja deklaracji danych zgodnie z normą ISO 14025:2006 została przeprowadzona zewnętrznie przez podmiot trzeci. **Weryfikator:** prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD, MBA www.lca.cz	**Do dzielonej rury osłonowej KOPOHALF**
2014/35/EU - LVD	**Ustawa nr. 90/2016 Coll. z póxniejszymi zmianami** **Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami**	**ČSN EN 50626-1:2024, čl. 7**	Raport z badań nr. **261307-01/01** z dnia **22.06.2026** **Wydany przez:** Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	**Przetestowano na próbce 06110P/2**

tel.: +420 321 730 111 • e-mail: kopos@kopos.cz • IČ 616 72 971 • DIČ: CZ61672971
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3689

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín IV
www.kopos.cz

		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 **ČSN EN 61386-24:11** **ČSN EN ISO 9969:09**	Raport z badań nr. **302697-01/01** z dnia **20.8.2013** **Wydany przez:** Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	
			Dokument do projektowania rur osłonowych z tworzyw sztucznych, 2013 **Wydany przez:** EGÚ Brno, a.s. Electrical Network Department	**Typ: 06110P/2**
Regulacja 1907/2006 - REACH				**Karty charakterystyki stosowanych materiałów**

Z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach na produkcie zostało umieszczone oznakowanie CE

Moduł oceny zgodności: **MODUŁ A: Wewnętrzna kontrola produkcji**

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- **Instrukcja montażu**
- **Karta katalogowa**
- **Katalog wyrobów dostępny bezpłatnie na stronie: http://www.kopos.com/en/cataologue**
- **Dokumentacja wewnętrzna**

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018 zgodnie z Krajowym Programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa".

Podpisane w imieniu of KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Czech Republic

Data wydania: 14.07.2026

Ing. Jana Dejmková

Quality and ecology director

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

tel.: +420 321 730 111 • e-mail: kopos@kopos.cz • IČ 616 72 971 • DIČ: CZ61672971
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3689